

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARIANT A -K1A PKC-3 220 VDC 1 2 3 s c s c s c 14 13 5 11 8 7 4 10 7 8 11 5 8 7 10 4 7 8 WARIANT E -K1E PKC-3 220 VDC 3 2 1 c s c s c s 13 14 11 5 8 7 10 4 7 8 11 5 8 7 10 4 7 8 WARIANT C -K1C PKC-3 220 VDC 13 14 c s c s c s 3 2 1 8 11 5 4 7 10 4 5 11 5 8 7 10 4 7 8 WARIANT G -K1G PKC-3 220 VDC 14 13 c s c s c s 1 2 3 11 5 8 7 10 4 7 8 11 5 8 7 10 4 7 8									
					Przełącznik kontroli ciągłości obwodów wyłączających. Warianty A, C, E, G			= Energotest 1 + PKC-3	
								IEC_tpl001	Arkusz 1 Strona

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WARIANT B -K1B PKC-3 220 VDC 13 - C S C S C S C S C S + 14 3 2 1 11 5 8 / 2.3 10 4 7 / 2.3 11 5 8 / 2.1 10 4 7					WARIANT F -K1F PKC-3 220 VDC 14 + S C S C S C S C S C - 13 1 2 3 11 5 8 / 2.8 10 4 7 / 2.8 11 5 8 / 2.6 10 4 7					
WARIANT D -K1D PKC-3 220 VDC 14 + S C S C S C S C S C - 13 1 2 3 11 5 8 / 2.3 10 4 7 / 2.3 11 5 8 / 2.1 10 4 7					WARIANT H -K1H PKC-3 220 VDC 13 - C S C S C S C S C S + 14 3 2 1 11 5 8 / 2.8 10 4 7 / 2.8 11 5 8 / 2.6 10 4 7					
					Przełącznik kontroli ciągłości obwodów wyłączających. Warianty B, D, F, H		= Energotest 1 + PKC-3		Arkusz 2 Strona	