

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARIANT A -V1A ML-1 220 VDC 14 + 13 -					WARIANT E -V1E ML-1 220 VDC 14 + 13 -				
WARIANT C -V1C ML-1 220 VDC 13 - 14 +					WARIANT G -V1G ML-1 220 VDC 13 - 14 +				
					Licznik zadziałań pojedynczy. Warianty A, C, E, G			= Energotest 2	
								+ ML-1	Arkusz 1
								IEC_tpl001	Strona

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARIANT B -V1B ML-1 220 VDC 14 13 + -					WARIANT F -V1F ML-1 220 VDC 14 13 + -				
WARIANT D -V1D ML-1 220 VDC 13 14 - +					WARIANT H -V1H ML-1 220 VDC 13 14 - +				
				Licznik zadziałań pojedynczy. Warianty B, D, F, H		= Energotest 2			
						+ ML-1		Arkusz	2
						IEC_tpl001		Strona	